



## ISTRUZIONI

**CERTIFICATO UE I 0110 Rev. 0**

**TENSIONE MAX DI UTILIZZO : 220V c.c.-220 V c.a.**


**INTENSITA' MAX DI UTILIZZO : 2 A**

La serratura della serie TF2000 deve essere installata su porta ad uno o più battenti, fissata nel telaio per mezzo di n. 2 viti (A) ed il contatto a ponte asportabile è sempre fissato sul battente per mezzo di n. 3 viti (B), come da disegni allegati.

Il gioco tra serratura/telaio e battente (C) deve essere massimo di mm. 5.

Nessuna manutenzione particolare è necessaria per le serrature serie TF2000.

**Controllare periodicamente che i contatti non siano sporchi e, molto importante, NON LUBRIFICARE mai i meccanismi.**



## INSTRUCTIONS

**CERTIFICATE UE I 0110 Rev. 0**


**MAX WORKING VOLTAGE : 220V c.c.-220V c.a.**

**MAXIMUM WORKING INTENSITY: 2 A**

The lock of TF2000 series must be installed on one wing door or more wings doors, fixed in the door frame by means of n.2 screws (A) and the removable bridge contact is always fixed on the wing by means of n. 3 screws (B), as shown in the attached drawing. The gap between lock/frame and wing (C) must be 5 mm maximum.

No particular maintenance is necessary for the locks TF2000 series.

**Periodically check that the contacts are not dirty and, very important, NEVER LUBRICATE the mechanisms.**



## MODE D'EMPLOI

**CERTIFICAT UE I 0110 Rev. 0**

**TENSION MAX D'UTILISATION: 220V c.c.-220V c.a.**

**INTENSITE' MAX D'UTILISATION: 2 A**

La serrure de la série TF2000 doit être installée sur une porte à un ou plusieurs battants, fixée dans le cadre par le biais de 2 vis (A) et le contact à pont amovible est toujours fixé sur le battant par le biais de 3 vis (B), comme le dessin en annexe.

Le jeu entre la serrure/cadre et le battant (C) doit être au maximum de 5 mm

Aucun entretien particulier est nécessaire pour les serrures de la série TF2000.

**Contrôler périodiquement que les contacts ne sont pas sales et, très important, ne JAMAIS LUBRIFIER les mécanismes.**

